

BEPROEVINGSRAPPORT



| | | |
|--------------------------|---|--|
| Rapportnummer | 14.00630-2 | bezoekadres Poppenbouwing 56 4191 NZ Geldermalsen |
| Datum beproeving | 16 juni 2015 | postadres Postbus 202 4190 CE Geldermalsen |
| Datum rapport | 29 september 2015 | T +31 (0)88 244 01 00 F +31 (0)88 244 01 01 E info@skgikob.nl I www.skgikob.nl |
| Aanvrager | Kartech BV Nobelstraat 26 3846CG Harderwijk Nederland | |
| Omvang rapport | Dit rapport bestaat uit 21 pagina's (inclusief bijlagen) | The logo for RVA L 406 TESTING features a stylized circular emblem with a hand icon pointing to the right, above the text 'TESTING' and 'RVA L 406'. |
| Betreft | Bepaling van de: Inbraakwerendheid volgens EN 1627:2011 van een stalen stapelhek met de afmeting B x H: 3000 x 2400 mm vervaardigd uit het profielsysteem: Stackdoor | |
| Typeaanduiding | Stapelhek | |
| Laboranten | M. Peters, H. van Gelder, M. Rhebergen | |
| Technisch Manager | ir. J.T. Boersma | |
| Conclusie | Het stapelhek van Kartech BV levert prestaties m.b.t.: Inbraakwerendheid volgens EN 1627:2011 | RC 2 |